



Légende

- Limites parcellaires
- Limites de 16m tournières
- 1** Numéro de zones
- Clôture hauteur 2m
- Portail passage
- Poste de Livraison
- Poste de Transformation
- Réserve d'eau 60 m3
- Zone témoin
- Tracker 2V26 52 modules
- Tracker 2V13 26 modules
- Voirie légère
- Voirie lourde
- Lignes électriques

ELYS
 17 rue de la servie
 30000 NIMES
 08 95 79 59 54
 www.elys.eu

PHASE	MAÎTRE D'OUVRAGE
APS	VERSO Energy
N°	COMMUNE DE
01	MONTANS (81)
INDICE	IMPLANTATION
D	Centrale agrivoltaïque au sol
DATE	JAM66D45LB 610 Wc
17/09/2024	Onduleurs décentralisés
ECHELLE	
1/3333	

ZONE	Surface clôturée (ha)	Puissance unitaire module (Wc)	Inclinaison (°)	Nombre 2V26	Nombre 2V13	Nombre total modules PV	Puissance totale (kWc)	Puissance totale (kVA)
1	10	610	+/-40	136	16	7488	4567,68	3960
2	13,9	610	+/-40	229	9	12142	7406,62	6270
3	3,8	610	+/-40	50	5	2730	1665,3	1320
TOTAL	27,7	610	+/-40	415	30	22360	13639,6	11550

INDICE	DATE	MODIFICATIONS	DESSIN
A	26/03/24	Création	JC
B	18/04/2024	Changement de l'orientation de la zone 1 similaire à la zone 2 et 3	JC
C	09/07/2024	Changement de module PV + déplacement du PTR zone 2 + modification de la zone témoin Sud	JC
D	13/09/2024	Augmentation des tournières à 16m	JC
E	17/09/2027	Suppression des limites OLD + augmentation des zones témoins	JC